

Norröra Samfällighetsförening
 Göran Larsson
 Östgötagatan 23A
 11625 Stockholm

AR-14-SS-007867-01
EUSEST-00043036

Kundnummer: SL8906291

Analysrapport

Provnnummer:	177-2014-06021444	Ankomsttemp °C	15	
Provbeskrivning:		Brunnstyp	Borrad brunn	
Matris:	Brunnsvatten	Kommun	Norrtälje	
Provet ankom:	2014-06-02 17:00	Provtagare	Catarina Lindqvist	
Utskriftsdatum:	2014-06-10	Provtagningsdatum	2014-06-01 19:00	
Provmärkning:	Stallet, Norröra			
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref
Odlingsbara mikroorganismer 22°C	7	cfu/ml		ISO 6222 b)
Koliforma bakterier	2	/100 ml		IDEXX Colilert-18 b)
Escherichia coli	< 1	/100 ml		IDEXX Colilert-18 b)
Lukt, styrka, vid 20°C	ingen			fd SLV 1990-01-01 mod a)
Lukt, art, vid 20 °C	ingen			fd SLV 1990-01-01 mod a)
Turbiditet	1.8	FNU	20%	SS-EN ISO 7027 a)
Färg (410 nm)	21	mg Pt/l	20%	EN ISO 7887 - Method C a)
pH	7.9		0.2	SS-EN ISO 10523:2012 a)
Temperatur vid pH-mätning	22.1	°C		SS-EN ISO 10523:2012 a)
Alkalinitet	340	mg HCO3/l	10%	SS EN ISO 9963-2 a)
Konduktivitet	69	mS/m	10%	SS-EN 27888 a)
Klorid	29	mg/l	10%	EN ISO 10304-1 a)
Sulfat	60	mg/l	15%	StMeth 4500-SO4 / Kone a)
Fluorid	1.4	mg/l	10%	St Meth 4500-F / Kone a)
COD-Mn	2.5	mg O2/l	20%	fd SS 028118 / mod a)
Ammonium	0.054	mg/l	15%	SS-EN 11732:2005 / Kone a)
Ammonium-nitrogen (NH4-N)	0.042	mg/l	15%	SS-EN 11732:2005 / Kone a)
Fosfat (PO4)	< 0.020	mg/l	30%	SS-EN ISO6878:2005 /KONE a)
Fosfatfosfor (PO4-P)	< 0.0050	mg/l	30%	SS-EN ISO6878:2005 /KONE a)
Nitrat (NO3)	< 0.44	mg/l	20%	SS 028133 / Kone a)
Nitrat-nitrogen (NO3-N)	< 0.10	mg/l	20%	SS 028133 / Kone a)
Nitrit (NO2)	< 0.0070	mg/l	15%	SS EN 26777 / Kone a)
Nitrit-nitrogen (NO2-N)	< 0.0020	mg/l	15%	SS EN 26777 / Kone a)
NO3/50+NO2/0,5	<1.0	mg/l		SS 028133 / Kone a)
Totalhårdhet (°dH)	12	°dH		Beräkning (Ca+Mg) a)
Natrium Na (end surgjort)	67	mg/l	15%	SS 028150-2 / ICP-AES a)

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

AR-003v35

Kalium K (end surgjort)	3.8 mg/l	10%	SS 028150-2 / ICP-AES	a)
Kalcium Ca (end surgjort)	68 mg/l	10%	SS 028150-2 / ICP-AES	a)
Järn Fe (end surgjort)	0.29 mg/l	10%	SS 028150-2 / ICP-AES	a)
Magnesium Mg (end surgjort)	12 mg/l	15%	SS 028150-2 / ICP-AES	a)
Mangan Mn (end surgjort)	0.17 mg/l	15%	SS 028150-2 / ICP-AES	a)
Koppar Cu (end surgjort)	< 0.020 mg/l	10%	SS 028150-2 / ICP-AES	a)
<p>Kemisk bedömning Tjänligt med anmärkning (enl. Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning) p g a fluoridhalten (h). Fluoridhalten har kariesförebyggande verkan. Den medför dock viss risk för senare uppkomst av tandemaljfläckar om vattnet i större omfattning ges till barn under 1/2 års ålder. Anmärkningar: h = hälsomässig</p> <p>Mikrobiologisk bedömning Tjänligt (enl. Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning)</p> <p>Hur tolkar jag resultatet? Förklaring till analysresultatet gällande din brunnsvattenanalys hittar du på vår hemsida: www.eurofins.se/brunnsvatten</p>				

Utförande laboratorium/underleverantör:

- a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN
- b) Eurofins Environment Testing Sweden (Stockholm), SWEDEN

Kopia till:

Catarina Lindqvist (catarina.lindqvist@telia.com)

Ulla Eriksson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.